

Data de l'informe : 19.08.22	<p>AJUNTAMENT MAÇANET A/a Ajuntament de Maçanet C/Salvador Espriu,1 17412 MAÇANET DE LA SELVA (Girona)</p>
------------------------------	---

Número de identificació : 22/LN04264_01
Data de recepció : 01.08.22
Cond. de mostreig (1) : Presa de mostra i transport (T^a <5°C) realitzat per LINAS S.L.U.
Descr. del Laboratori : Aigua
Descripció del client : Aigua de consum humà: Font les Closes (ACF)

Resultats de l'anàlisi :

<u>Paràmetre</u>	<u>Resultat</u>	<u>Unitat</u>	<u>Límit</u>	<u>Mètode</u>	<u>Data fi</u>
<u>ANÀLISI QUÍMIC :</u>					
Temperatura de l'aigua in situ (1)	17.2	°C		PNA00147	01/08/22
Terbolesa	0.71	UNF	<5	PNA00145	01/08/22
Conductivitat a 20°C	280	µS/cm	<2500	PNA00013	01/08/22
pH a 20°C	6.34		6.50 - 9.50	PNA00053	01/08/22
Amoni (NH ₄)	<0.10	mg/l	<0.50	PNA00634	19/08/22
Nitrats (NO ₃)	16.6	mg/l	<50	PNA00360	03/08/22
<u>ANÀLISI MICROBIOLÒGIC :</u>					
Data d'inici de les anàlisis	01/08/22				
Recompte de bacteris coliformes	<1	ufc/100ml	0	UNE-EN ISO9308-1:2014/A1:2016	02/08/22
Recompte d'E coli	<1	ufc/100ml	0	UNE-EN ISO9308-1:2014/A1:2016	02/08/22
Recompte de C. perfringens (Inc. espores) (1)	<1	ufc/100ml	0	NF EN ISO 14189:2013	02/08/22
Recompte d'aerobis totals a 22°C	<3	ufc/ml	<100	UNE-EN ISO 6222:1999	04/08/22
- Presència no quantificable	PNC			.	
Recompte d'enterococs intestinals	<1	ufc/100ml	0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	03/08/22



Observacions:

- Pels paràmetres analitzats regulats, la mostra és **NO APTA** pel consum d'acord a la normativa d'aplicació: R.D.140/2003 i les seves modificacions.

Els següents resultats obtinguts excedeixen el valor paramètric especificat a la legislació d'aplicació:

- pH a 20°C - Valor paramètric: 6,5 - 9,5.

Resultats validats per:

Xavier Piferrer (Director Técnico)



Els assaigs/activitats marcats amb (1) no estan emparats per l'acreditació de ENAC.

La informació sobre la incertesa dels assaigs acreditats està a disposició del client. L'informe analític no es pot reproduir parcialment sense autorització de Laboratorio LINAS S.L.U. La informació continguda en aquest butlletí analític correspon únicament a la/les mostra/es estudiada/es i/o analitzada/es, tal com van ser recollides o rebudes. El laboratori no és responsable de la informació aportada pel client.

Data de l'informe : 19.08.22	<p>AJUNTAMENT MAÇANET A/a Ajuntament de Maçanet C/Salvador Espriu,1 17412 MAÇANET DE LA SELVA (Girona)</p>
------------------------------	---

Número de identificació : 22/LN04264_02
Data de recepció : 01.08.22
Cond. de mostreig (1) : Presa de mostra i transport (T^a <5°C) realitzat per LINAS S.L.U.
Descr. del Laboratori : Aigua
Descripció del client : Aigua de consum humà: Font Roure (ACF)

Resultats de l'anàlisi :

<u>Paràmetre</u>	<u>Resultat</u>	<u>Unitat</u>	<u>Límit</u>	<u>Mètode</u>	<u>Data fi</u>
ANÀLISI QUÍMIC :					
Temperatura de l'aigua in situ (1)	18.9	°C		PNA00147	01/08/22
Terbolesa	<0.30	UNF	<5	PNA00145	01/08/22
Conductivitat a 20°C	668	µS/cm	<2500	PNA00013	01/08/22
pH a 20°C	7.19		6.50 - 9.50	PNA00053	01/08/22
Amoni (NH ₄)	<0.10	mg/l	<0.50	PNA00634	19/08/22
Nitrats (NO ₃)	10.9	mg/l	<50	PNA00360	03/08/22
ANÀLISI MICROBIOLÒGIC :					
Data d'inici de les anàlisis	01/08/22				
Recòmpte de bacteris coliformes	1.6 E3	ufc/100ml	0	UNE-EN ISO9308-1:2014/A1:2016	03/08/22
Recuento de E. coli (ufc/100ml)	Entre 5 y 100		0	UNE-EN ISO9308-1:2014/A1:2016	02/08/22
Recòmpte de C. perfringens (Inc. espores) (1)	<1	ufc/100ml	0	NF EN ISO 14189:2013	02/08/22
Recòmpte d'aerobis totals a 22°C	7.7 E2	ufc/ml	<100	UNE-EN ISO 6222:1999	04/08/22
Recòmpte d'enterococs intestinals	47	ufc/100ml	0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	03/08/22



Observacions:

- Pels paràmetres analitzats regulats, la mostra és **NO APTA** pel consum d'acord a la normativa d'aplicació: R.D.140/2003 i les seves modificacions.

Els següents resultats obtinguts excedeixen el valor paramètric especificat a la legislació d'aplicació:

- Recompte de bacteris coliformes - Valor paramètric: 0 ufc/100ml.
- Recompte de E.coli - Valor paramètric: 0 ufc/100ml.
- Recompte de aerobis totals a 22°C - Valor paramètric: 100 ufc/ml.
- Recompte d'enterococs intestinals - Valor paramètric: 0 ufc/100ml.

Degut a l'elevada presència de flora interferent, la fiabilitat dels recomptes de E. coli i bacteris coliformes pot haver-se vist afectada.

Resultats validats per:

Xavier Piferrer (Director Técnico)



Els assaigs/activitats marcats amb (1) no estan emparats per l'acreditació de ENAC.

La informació sobre la incertesa dels assaigs acreditats està a disposició del client. L'informe analític no es pot reproduir parcialment sense autorització de Laboratorio LINAS S.L.U. La informació continguda en aquest butlletí analític correspon únicament a la/les mostra/es estudiada/es i/o analitzada/es, tal com van ser recollides o rebudes. El laboratori no és responsable de la informació aportada pel client.

Data de l'informe : 19.08.22	AJUNTAMENT MAÇANET A/a Ajuntament de Maçanet C/Salvador Espriu,1 17412 MAÇANET DE LA SELVA (Girona)
------------------------------	---

Número de identificació : 22/LN04264_03
Data de recepció : 01.08.22
Cond. de mostreig (1) : Presa de mostra i transport (T^a <5°C) realitzat per LINAS S.L.U.
Descr. del Laboratori : Aigua
Descripció del client : Aigua de consum humà: Font Falgueres (ACF)

Resultats de l'anàlisi :

<u>Paràmetre</u>	<u>Resultat</u>	<u>Unitat</u>	<u>Límit</u>	<u>Mètode</u>	<u>Data fi</u>
ANÀLISI QUÍMIC :					
Temperatura de l'aigua in situ (1)	17.0	°C		PNA00147	01/08/22
Terbolesa	<0.30	UNF	<5	PNA00145	01/08/22
Conductivitat a 20°C	829	µS/cm	<2500	PNA00013	01/08/22
pH a 20°C	7.09		6.50 - 9.50	PNA00053	01/08/22
Amoni (NH ₄)	<0.10	mg/l	<0.50	PNA00634	19/08/22
Nitrats (NO ₃)	>50.0	mg/l	<50	PNA00360	02/08/22
ANÀLISI MICROBIOLÒGIC :					
Data d'inici de les anàlisis	01/08/22				
Recompte de bacteris coliformes	<1	ufc/100ml	0	UNE-EN ISO9308-1:2014/A1:2016	02/08/22
Recompte d'E coli	<1	ufc/100ml	0	UNE-EN ISO9308-1:2014/A1:2016	02/08/22
Recompte de C. perfringens (Inc. espores) (1)	<1	ufc/100ml	0	NF EN ISO 14189:2013	02/08/22
Recompte d'aerobis totals a 22°C	1.6 E2	ufc/ml	<100	UNE-EN ISO 6222:1999	04/08/22
Recompte d'enterococs intestinals	<1	ufc/100ml	0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	03/08/22
Resultat fora d'abast acreditat :					
Nitrats (NO ₃) (1)	105.7	mg/l	<50	PNA00360	02/08/22



Els assaigs/activitats marcats amb (1) no estan emparats per l'acreditació de ENAC.

La informació sobre la incertesa dels assaigs acreditats està a disposició del client. L'informe analític no es pot reproduir parcialment sense autorització de Laboratorio LINAS S.L.U. La informació continguda en aquest butlletí analític correspon únicament a la/les mostra/es estudiada/es i/o analitzada/es, tal com van ser recollides o rebudes. El laboratori no és responsable de la informació aportada pel client.

Observacions:

• Pels paràmetres analitzats regulats, la mostra és NO APTA pel consum d'acord a la normativa d'aplicació: R.D.140/2003 i les seves modificacions.

Els següents resultats obtinguts excedeixen el valor paramètric especificat a la legislació d'aplicació:

- Nitrats (NO₃) - Valor paramètric: 50 mg/l.
- Recompte de aerobis totals a 22°C - Valor paramètric: 100 ufc/ml.

Resultats validats per:

Xavier Piferrer (Director Técnico)



Els assaigs/activitats marcats amb (1) no estan emparats per l'acreditació de ENAC.

La informació sobre la incertesa dels assaigs acreditats està a disposició del client. L'informe analític no es pot reproduir parcialment sense autorització de Laboratorio LINAS S.L.U. La informació continguda en aquest butlletí analític correspon únicament a la/les mostra/es estudiada/es i/o analitzada/es, tal com van ser recollides o rebudes. El laboratori no és responsable de la informació aportada pel client.