

Data de l'informe : 03.01.24	AJUNTAMENT MAÇANET A/a Ajuntament de Maçanet C/Salvador Espriu,1 17412 MAÇANET DE LA SELVA (Girona)
------------------------------	---

Número de identificació : 23/LN06689_01
Data de recepció : 18.12.23
Cond. de mostreig (1) : Presa de mostra i transport (T^a <5°C) realitzat per LINAS S.L.U.
Descr. del Laboratori : Aigua
Descripció del client (1) : Aigua de consum humà: ACF - FONT LES FALGUERES

Resultats de l'anàlisi :

<u>Paràmetre</u>	<u>Resultat</u>	<u>Unitat</u>	<u>Límit</u>	<u>Mètode</u>	<u>Data fi</u>
ANÀLISI QUÍMIC :					
Temperatura de l'aigua in situ (1)	10.2	°C		PNA00147	18/12/23
Terbolesa	<0.20	UNF	<4.0	PNA00145	19/12/23
Conductivitat a 20°C	830	µS/cm	<2500	PNA00013	19/12/23
pH a 20°C	7.62		6.50 - 9.50	PNA00053	19/12/23
Amoni (NH ₄)	<0.050	mg/l	<0.50	PNA00633	29/12/23
Nitrats (NO ₃) (1)	99.9	mg/l	<50	PNA00360	02/01/24
ANÀLISI MICROBIOLÒGIC :					
Data d'inici de les anàlisis	18/12/23				
Recompte de bacteris coliformes	3	ufc/100ml	0	UNE-EN ISO9308-1:2014/A1:2016	20/12/23
- Nombre estimat	NE				
Recompte d'E coli	<1	ufc/100ml	0	UNE-EN ISO9308-1:2014/A1:2016	19/12/23
Recompte de C. perfringens (Inc. espores)	<1	ufc/100ml	0	NF EN ISO 14189:2017	19/12/23
Recompte d'aerobis totals a 22°C	1.9 E2	ufc/ml	<100	UNE-EN ISO 6222:1999	21/12/23
Recompte d'enterococs intestinals	<1	ufc/100ml	0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	20/12/23



Observacions:

Els límits declarats a l'informe corresponen als valors paramètric o, en el seu defecte, als valors de referència estipulats en el R.D. 3/2023.


- Pels paràmetres analitzats regulats, la mostra NO compleix amb la normativa d'aplicació.

Els següents resultats obtinguts excedeixen el VP (VP) i/o el valor de referència (VR) i/o el valor de no aptitud (VNA) especificats a la legislació d'aplicació:

- Recompte d'aerobis totals a 22°C - VP: 100 ufc/ml. VNA: 1000 ufc/ml (VNA aplica a la sortida del tractament).
- Recompte de coliforms - VP: 0 ufc/100ml. VNA: 100 ufc/100ml.
- Nitrats (NO₃) - VP: 50 mg/l.

Resultats validats per:

Marta Bonet (Colaboradora Tècnica)



Els assaigs/activitats marcats amb (1) no estan emparats per l'acreditació de ENAC.

La informació sobre la incertesa dels assaigs acreditats està a disposició del client. L'informe analític no es pot reproduir parcialment sense autorització de Laboratorio LINAS S.L.U. La informació continguda en aquest butlletí analític correspon únicament a la/les mostra/es estudiada/es i/o analitzada/es, tal com van ser recollides o rebudes. El laboratori no és responsable de la informació aportada pel client.