

Informe d'anàlisi

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 3153971

ANÀLISI NÚM.: 5796582

MOSTRA REMESA PER: SGAB, S.A. (MAÇANET)

DOMICILI: CARRER CAPITA MESTRES S/N

POBLACIÓ: 17320-TOSSA DE MAR

DENOMINACIÓ MOSTRA: ETAP MAÇANET

DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic de 2 L(1), Tub estèril 15 mL(1), contenint aigua de consum

DATA RECEPCIÓ: 29/10/2021

DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 16/11/2021

Anàlisi realitzat per LABAQUA. Assajos coberts per l'acreditació ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALACANT - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Data inici anàlisi 29/10/2021.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Radiactivitat				
Activitat Alfa Total	A-BV-PE-0010 Comptador proporcional de flux	0.1	0.311±0.044	Bq/L
Activitat Beta resta	A-BV-PE-0010 Comptador proporcional de flux	1	0.342±0.023	Bq/L
Activitat Beta total	A-BV-PE-0010 Comptador proporcional de flux		0.400±0.023	Bq/L
Triti	A-BV-PE-0049 Centelleo líquido	100	< 10.0	Bq/L

INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

DATA DE PRESA: 28/10/2021 HORA 11:10

OBSERVACIONS

Actividad Alfa total AMD=0.008523Bq/L
Actividad Beta resto AMD=0.0017144Bq/L
Actividad Beta total AMD=0.0017144Bq/L
Límit de detecció = AMD.

El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada pel client. Aquest informe només afecta a la mostra analitzada tal com es va rebre. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

El laboratori té a disposició dels clients la incertesa de les mesures dels mètodes analítics.

Aprovat en Labaqua Alicante per Tècnic Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Tècnic: Francisco García Andreu.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emès a ALICANTE, 17 de novembre de 2021